

Sr. Pregoeiro,

Favor esclarecer os seguintes questionamentos:

Item 06 – No-Break 1500

Tensão de entrada auto **ou** 220v, saída **110/115 ou** 220v em conformidade com a resolução da ANEEL.

Item 07 – No-Break 2000

Tensão de entrada bivolt **ou** 220v

Tensão de saída bivolt **ou** 115 v, em conformidade com a resolução da ANEEL

Item 08 – No-Break 3000

Tensão de entrada automática **ou** 220v, saída 110/115 **ou** 220v em conformidade com a norma ANEEL

Item 09 – No-Break 6000

Tensão de saída monofásica 110 **ou** 220 Vac (+ou- 1 ou 3% de precisão) em conformidade com as normas técnicas da ANEEL.

Entendemos que com o uso do **OU**, fica a critério do fabricante, o melhor fornecimento custo/benefício,.

Equisul Indústria e Comércio Ltda

João José Bressan

e-mail: jjbressan@equisulGPL.com.br

Fone: 48-3202-8337

Fax : 48-3202-8304

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e acredita-se estar livre de perigo.

Resposta:

Correto, desde que atenda o Edital e as normas da ANEEL

Att

Fco. Agnaldo N. Lima - Etice