

**Para a ETICE (CE),**

**Prezados Senhores,**

**A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em Referência (PE 008/2009), vem através desta solicitar esclarecimentos Técnicos quanto ao Item 07 da página 18 - No-Break 2kVA onde:**

- **Item 07 - No-Break 2KVA:**
- **Baterias Instaladas Internamente de Fábrica:** Baterias são acumuladores de energia que se descarregam gradativamente conforme a sua inutilização comprometendo sua vida útil. Informamos que as baterias não serão instaladas de fábrica por medida de segurança ,todavia pedimos flexibilização deste item, tendo em vista que as mesmas e o banco **(Armário + 06 Baterias 40AH/12V)** podem ser danificados ao serem transportados. Enviaremos o banco e os monoblocos separadamente e estes serão instalados em campo pela nossa assistência técnica.

**Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.**

**Grata.**

Karina Leque Lesiw  
Assistente de Licitação  
Tel.: (11) 2147-9777 / Fax.: (11) 2147-9760  
E-mail.: [licitacao@lacerdasistemas.com.br](mailto:licitacao@lacerdasistemas.com.br)  
Site: [www.lacerdasistemas.com.br](http://www.lacerdasistemas.com.br)

Prezados, boa tarde.

Para evitar a descarga gradativa, alguns procedimentos podem ser feitos, como o desligamento dos conectores. Pelo dito acima, o risco de dano existe tanto sendo fornecido instalada internamente como não. Pode acontecer do órgão adquirir o nobreak e ficar esperando que posteriormente as baterias sejam instaladas ou fornecidas o que trará prejuízo ao órgão. Desta maneira, manteremos o que está em Edital.

Att

Fco. Agnaldo N. Lima