

Sr. Robinson Veloso - Pregoeiro PGE,

A SET Serviços Especializados em Teleinformática Ltda., com sede nesta capital, vem por meio desta solicitar esclarecimentos adicionais referente ao pregão acima, conforme segue: Ficamos no aguardo de um breve retorno,

Atenciosamente,

Idelano Uchôa do Vale
Assessor Comercial
SET Teleinformática

No ANEXO I - Termo de Referencia, lote 1, CÓDIGO: 01 – Torre Estaiada para Estação Rádio-base em Ferro com 30 m , CÓDIGO: 02 - Torre Estaiada para Estação Rádio-base em Ferro com 45 m, CÓDIGO: 04 - Torre Autoportante para Estação Rádio-base com 30 m e CÓDIGO: 05 - Torre Autoportante para Estação Rádio-base com 45 m descreve:

O serviço de instalação consiste em preparação do local para instalação da torre conforme indicada pela etapa “site-survey”, transporte e montagem da torre, instalação dos acessórios e aprovação nos órgão competentes (prefeitura, CREA, etc).

As despesas de licenciamento da obra são de responsabilidade da proponente. Sendo assim, desejamos esclarecer o seguinte: Devemos considerar a execução de sondagem de solo ?

Resposta: Deverá ser considerado a sondagem de solo no caso de que as normas e práticas de construção assim exigir.

Devemos cotar a entrada de energia e quadro QCAB para alimentação dos rádios e iluminação da torre ?

Resposta: Não. Esse serviço está fora do escopo deste edital. É responsabilidade do contratante disponibilizar energia no local de instalação do rádio.

Será necessária a aprovação do COMAR ?

Resposta: Conforme estabelece o subitem 11 e 12 dos itens mencionados, todo o serviço de regularização da obra frente aos órgãos oficiais é responsabilidade da contratada.

Terão que ser apresentados projeto de cada site para aprovação ?

Resposta: Os projetos deverão ser apresentados aos órgãos responsáveis pela aprovação da obra.

Na possibilidade de instalação das torres em local aberto, deverá ser considerado uma cerca ou muro desta área dentro das normas da legislação do município ?

Resposta: Não. Caso isto ocorra, o órgão solicitante deverá providenciar a construção do muro.

Atenciosamente,

Fco. Agnaldo N. Lima – Etice
Marcial P. Fernandes – Etice